

Wels, 25 kwietnia 2018

STOPIEŃ OCHRONY FRONIUS PRIMO

Fronius International GmbH

niniejszym zaświadcza, że następujące falowniki spełniają wymagania stopnia ochrony IP 65 zgodnie z normą EN PN 60529.

Falowniki dopuszczone do instalacji na zewnątrz budynku:

Typ falownika	Stopień ochrony
Fronius Primo 3.0-1	IP 65
Fronius Primo 3.5-1	IP 65
Fronius Primo 3.6-1	IP 65
Fronius Primo 4.0-1	IP 65
Fronius Primo 4.6-1	IP 65
Fronius Primo 5.0-1	IP 65
Fronius Primo 5.0-1 AUS	IP 65
Fronius Primo 6.0-1	IP 65
Fronius Primo 8.2-1	IP 65

Aby uniknąć dodatkowego obciążenia termicznego falowników przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się instalację urządzenia Fronius Primo w miejscu zacienionym, np. pod modułami słonecznymi lub pod zwisem dachowym. Ponadto należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji montażu dotyczącej wyboru miejsca instalacji.

Fronius International GmbH

Business Unit Solar Energy
Froniusplatz 1
A-4600 Wels



DI Dr. Martin Heidl
Head of Systems Technology